

KB-Hoch-190821-4

KLASSIFIZIERUNGSBERICHT

Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-1 ¹⁾

CLASSIFICATION REPORT

Reaction to fire classification according to EN 13501-1 ¹⁾

Auftraggeber
Client

Gößnitzer Stuckprofile GmbH
Zwickauer Straße 78
D-04639 Gößnitz

Herstellwerk
Production site

Gößnitzer Stuckprofile GmbH
Zwickauer Straße 78
D-04639 Gößnitz



Gegenstand
Subject

"PROKERA-A2"

Beschreibung
Description

Leichtbaustoff aus Mikrohohlkugeln und Kunstharzgemisch.
Lightweight material made of hollow micro spheres bound by a resin mixture.

Klassifizierung
Classification

A2 – s1,d0

Berichtsdatum
Issue date

06.08.2026

Geltungsdauer
Validity

30.04.2030 ²⁾ (siehe Abschnitt 5.1 / confer to section 5.1)

Dieser Bericht umfasst 7 Seiten und darf nicht auszugsweise benutzt oder veröffentlicht werden. Für rechtliche Belange ist ausschließlich der deutsche Wortlaut maßgebend.

The report comprises 7 pages and must not be used or reproduced partially or in extracts. For legal interests, only the German wording is decisive.

Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt den Bericht KB-Hoch-190821-2 vom 06.09.2019.

This classification report replaces the report KB-Hoch-190821-2 issued on 06.09.2019.

¹⁾ EN 13501-1:2018

²⁾ Verlängerung auf Antrag / Prolongation on request